

令和 3 年 9 月 24 日

生徒保護者 各位

東京都立武蔵野北高等学校長

鵜飼 敦之

## 教室等の空気環境（室内化学物質濃度）に関する簡易測定結果について

平素より、都立学校運営に御理解と御協力をいただき、誠に有難うございます。  
標記の件について、生徒の健康で快適な学習環境の確保を図るため、教室等の空気環境（室内化学物質濃度）の簡易測定を行いましたので、下記のとおり結果をお知らせします。  
今後とも、安心して学習できる環境を整えて参りますので、御理解と御協力をお願いします。

### 記

1 測定期間 令和 3 年 8 月 11 日から 令和 3 年 9 月 23 日まで

### 2 簡易測定結果

教室等名称	測定項目		測定結果
	ホルムアルデヒド	トルエン	
3年1組（2階）	0.03ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
2年1組（3階）	0.03ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
1年1組（4階）	0.03ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
イングリッシュラウンジ（2階）	0.03ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
図書館（2階）	0.03ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
自習室（1階）	0.03ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
化学室（2階）	0.06ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満
生物室（2階）	0.06ppm	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 未満	基準値未満

基準値（学校環境衛生基準）  
(1) ホルムアルデヒド 0.08ppm以下  
(2) トルエン 0.07ppm以下 又は 260 $\mu$ g/m<sup>3</sup>以下

### 本件に関する連絡先

東京都立武蔵野北高等学校 経営企画室  
〒180-0011 東京都武蔵野市八幡町2-3-10  
Tel 0422-55-2071 Fax 0422-51-4164  
受付時間 平日 8時30分から17時まで  
担当者 高岡